


- LEGENDA - PREZRAČEVANJE:
- 1 VENTILATOR NADOMETNI MiniVent M1/100 $q_v=65m^3/h$
SPODNJI ROB VENTILATORJA NA VIŠINI min. 2,25m
 - 2 VENTILATOR NADOMETNI LIMODOR F/M $q_v=65m^3/h$
SPODNJI ROB VENTILATORJA NA VIŠINI min. 2,25m
 - 3 VENTILATOR CEVNI tip. KV150/160XL, $q_v=630m^3/h$, $dp_{ext}=100Pa$, DUŠILEC ZVOKA LDC $\phi 160/900$
REGULATOR VRTILJAJEV RE 5 STOPENJ
 - 4 ELEKTRIČNI GRELNIK tip. CB160-2,7 $\sim 1/230/50$ 2,7kW
 - 5 VENTILATOR CEVNI tip. KV150/160XL, $q_v=630m^3/h$, $dp_{ext}=100Pa$, NAMEŠČEN NA PODSTREŠJU
REGULATOR VRTILJAJEV RE 5 STOPENJ



OPOMBA:
- IZOLACIJA DOVODNIH KANALOV ARMAFLEX AC 9mm, SPOJI LEPLJENI IN BANDAŽIRANI

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
<div><div>CERKOVNIK d.o.o. NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net</div><div>NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI Tomazinova cesta 2 1275 Šmartno pri Litiji</div></div>		
OBJEKT / LOKACIJA		VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO, PODRUŽNIČNA ŠOLA PRIMSKOVO GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO		STROJNE INŠTALACIJE CENTRALNO PREZRAČEVANJE TLORIS PRITLIČJA
parc št.721/3,721/4,721/5; k.o. Gradišče 1851		ŠT. RISBE 5/1-4708/18-06 IDENT. ŠT. S-1353 PODPIS <i>[Signature]</i> DATUM oktober 2018 MERILO M 1:50
NAZIV	IME	FAZA
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	PZI
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	