


- LEGENDA – PREZRAČEVANJE:
- 1 VENTILATOR NADOMETNI MiniVent M1/100 $q_v=65\text{m}^3/\text{h}$, PROTIPOVRATNA LOPUTA
SPODNJI ROB VENTILATORJA NA VIŠINI min. 2,25m
 - 2 VENTILATOR NADOMETNI LIMODOR F/M $q_v=65\text{m}^3/\text{h}$
SPODNJI ROB VENTILATORJA NA VIŠINI min. 2,25m



SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
<div><div>CERKOVNIK d.o.o. NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net</div><div>NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI Tomazinova cesta 2 1275 Šmartno pri Litiji</div></div>		
OBJEKT / LOKACIJA		VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO, PODRUŽNIČNA ŠOLA PRIMSKOVO GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO		STROJNE INŠTALACIJE CENTRALNO PREZRAČEVANJE TLORIS KLETI
parc št.721/3,721/4,721/5; k.o. Gradišče 1851		ŠT. RISBE 5/1-4708/18-05
NAZIV	IME	IDENT. ŠT.
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S-1353
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S-1353
		DATUM
		oktober 2018
		FAZA
		PZI