



LEGENDA – CENTRALNO OGREVANJE:

- 1 RAZDELNIK TALNEGA OGREVANJA R02 S PRIKLJUČKI ZA CEV Ø16x2 Pex, 5 VEJ, dim. 575x710x110mm (ŠxVxG) Z MERILNIKI PRETOKA, ELEKTROTERMIČNI POGONI; DTSI
- 2 RAZDELNIK TALNEGA OGREVANJA R03 S PRIKLJUČKI ZA CEV Ø16x2 Pex, 9 VEJ, dim. 725x710x110mm (ŠxVxG) Z MERILNIKI PRETOKA, ELEKTROTERMIČNI POGONI; DTSI

- OGREVANJE POVRATEK
- OGREVANJE DOVOD
- OGREVANJE POVRATEK – OBSTOJEČI RADIATORJI (NADSTROPJE)
- OGREVANJE DOVOD – OBSTOJEČI RADIATORJI (NADSTROPJE)
- REGULATOR OGREVANJA Alpha; DTSI

OPOMBA:

- RAZVOD DO RAZDELILNIH OMARIC IZVEDEN Z Pex/Al/Pex CEVMI PREDIZOLIRANIMI S TOPLOTNO IZOLACIJO 9mm
- KOLEKTORJI TALNEGA OGREVANJA IZVEDENI S CEVMI Ø16x2,0 Pex
- RAZVOD V STROJNICI IZVEDEN Z BAKRENIMI CEVMI IZOLIRANIMI Z GUMAFLEX 13mm
- RAZVOD CEVI ZA OGREVANJE NADSTROPJA OSTANEJO PO OBSTOJEČEM STANJU

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
 CERKOVNIK d.o.o. NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net		NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI Tomazinova cesta 2 1275 Šmartno pri Litji
OBJEKT / LOKACIJA ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO, PODRUŽNIČNA ŠOLA PRIMSKOVO GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO parc št.721/3,721/4,721/5; k.o. Gradišče 1851		VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE STROJNE INŠTALACIJE CENTRALNO OGREVANJE TLORIS PRITLIČJA
NAZIV	IME	ŠT. RISBE 5/1–4708/18–02
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	IDENT. ŠT. S–1353
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	PODPIS 
		DATUM oktober 2018
		FAZA
		PZI