



LEGENDA – CENTRALNO OGREVANJE:

- 1 KOTEL NA ELKO, tip. OPTIMA 2 H33, dim. 1152x604x822 (DxŠxV),
MOČI OD 27–33kW, $T_{max}=120^{\circ}C$, $V_{nada}=30l$; SELTRON
- 2 TOPLOTNA ČRPALKA $V=270l$ ZA STV tip. WP2 LF–302S, 1/220/50 Pel=2,0kW; Kronoterm
EL. GRELEC 1,5kW, PRIKLJUČKI H,T 1", C 3/4", F,R 1"
- 3 RAZDELILNIK TALNEGA OGREVANJA R01 S PRIKLJUČKI ZA CEV $\phi 16 \times 2$ PEX, 6 VEJ, dim. 575x710x110mm (ŠxVxG)
Z MERILNIKI PRETOKA, ELEKTROTERMIČNIMI POGONI; DTSI
- OGREVANJE POVRATEK
— OGREVANJE DOVOD
— OGREVANJE POVRATEK – OBSTOJEČI RADIATORJI (NADSTROPJE)
— OGREVANJE DOVOD – OBSTOJEČI RADIATORJI (NADSTROPJE)
- 9 REGULATOR OGREVANJA Alpha; DTSI
- ELEKTRIČNI RADIATOR; BIAL

OPOMBA:

- RAZVOD DO RAZDELILNIH OMARIC IZVEDEN Z PEX/Al/PEX CEVIMI PREDIZOLIRANIMI
S TOPLOTNO IZOLACIJO 9mm
- KOLEKTORJI TALNEGA OGREVANJA IZVEDENI S CEVIMI $\phi 16 \times 2,0$ PEX
- RAZVOD V STROJNICI IZVEDEN Z JEKLENIMI PRESS CEVIMI IZOLIRANIMI Z Z Armaflex AF d=DN/2
- RAZVOD CEVI ZA OGREVANJE NADSTROPJA OSTANEJO PO OBSTOJEČEM STANJU

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
CERKOVNIK d.o.o. NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net		NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA ŠMARTNO PRI LITJI Tomazinova cesta 2 1275 Šmartno pri Litji
OBJEKT / LOKACIJA		VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO, PODRUŽNIČNA ŠOLA PRIMSKOVO GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO parc št.721/3,721/4,721/5; k.o. Gradišče 1851		STROJNE INŠTALACIJE CENTRALNO OGREVANJE TLORIS KLETI
NAZIV	IME	ŠT. RISBE 5/1–4708/18–01
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	IDENT. ŠT. S–1353
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	PODPIS <i>[Signature]</i>
		DATUM oktober 2018
		FAZA PZI