




Občina Šmartno pri Litiji  
Tomazinova ulica 2  
1275 Šmartno pri Litiji



Vaš znak: 352-4/2018-38  
Naš znak: 43060/20/DA/BC  
Datum: 14.10.2020

Zadeva: Mnenje k osnutku OPPN za območje ŠM sever-4. del

Elektro Ljubljana, d.d. na podlagi pooblastila družbe SODO d.o.o., ki se prenaša z Aneksom št 2 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za systemskega operaterja distribucijskega omrežja za električno energijo, podpisanim dne 11.05.2010 in soglasja Vlade Republike Slovenije k prenosu pooblastila (sklep št. 36000-5/2008/2 z dne 30.10.2008) ter na podlagi 48. člena Energetskega zakona /EZ/ (Ur.l. RS št. 27/07, 70/08), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur.l.RS št. 33/07, 108/09) izdaja

### MNENJE št. 2014

na osnutek OPPN za območje ŠM sever-4. del

V Mnenje k osnutku OPPN za območje ŠM sever-4. del, so upošteevane splošne usmeritve (smernice) s področja elektroenergetskega omrežja in naprav namenjenih distribuciji električne s pripombo.

1. Napajanje predvidenih stanovanjskih objektov na ureditvenem območju Šmartno sever-4.del se zagotovi preko obstoječega nizkonapetostnega priključnega zemeljskega voda NAY2Y-J 4x240+1,5 mm<sup>2</sup> iz bližnje transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Šmartno Ustje.
2. Za napajanje predvidenih stanovanjskih objektov, je predvidena postavitev prostostoječe priključne omarice (PSO). Omarica se postavi na parcelno številko 546/5 k.o. Šmartno na stalno dostopnem mestu.
3. Obstoječi nizkonapetostni priključni kabel NAY2Y-J 4x240+1,5 mm<sup>2</sup> se bo na območju SD OLN Šmartno sever - Jeze prerezal in zankal v novo prostostoječo priključno omarico PSO na parcelni številki 471/13 k.o. Šmartno. Prerezan del obstoječega nizkonapetostnega priključnega kabla NAY2Y-J 4x240+1,5 mm<sup>2</sup> se bo podaljšal in spojil s kabelsko spojko in se zankal v novo postavljeno prostostoječo priključno omarico PSO.  
Za napajanje ureditvenega območja Šmartno sever-4.del, se od prostostoječe priključne omarice PSO na parcelni številki 471/13 k.o. Šmartno do prostostoječe priključne omarice PSO na parcelni številki 546/5 k.o. Šmartno položi nizkonapetostni priključni kabel NAY2Y-J 4x150+1,5 mm<sup>2</sup>.
4. Trasa obstoječega nizkonapetostnega kabla na območju SD OLN Šmartno sever - Jeze poteka po parcelah številka 471/8, 471/11, 471/13 del in 471/15 k.o. Šmartno.
5. Obstoječi nizkonapetostni priključni kabel NAY2Y-J 4x240+1,5 mm<sup>2</sup> bo potekal pod povoznimi površinami oziroma bo križal komunalne vode.  
Obstoječi nizkonapetostni priključni kabel NAY2Y-J 4x240+1,5 mm<sup>2</sup> je potrebno na celotni dolžini urejanja mehansko zaščititi.
6. V okviru ureditvenega območja je potrebno za priklop stanovanjskih objektov na stalno dostopnem mestu predvideti prostostoječo merilno priključno omarico, ki bo omogočala vgradnjo večjega števila merilnih mest za potrebe napajanja načrtovanih objektov.

225-002 | 5018-20 \

\

701



7. V priključno merilno omarico, je potrebno vgraditi prenapetostne odvodnike razreda 1 in izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno izvesti kontrolne meritve.
8. Po celotni trasi zemeljskih vodov je položen ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x25 mm. Pri izvedbi mehanske zaščite je potrebno paziti, da se ozemljitveni valjanec ne prekine.
9. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve Energetskega zakona (EZ-1) (Ur.l. RS št. 17/2014)
10. Karto komunalnih vodov izdelanega podrobnega prostorskega načrta, je potrebno dopolniti z vrisom predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Trase je potrebno uskladiti z Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje

Mnenje se izdaja:

K dokumentaciji: Mnenje k osnutku OPPN za območje ŠM sever-4. del

Pripravljaliec: AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 1270 Litija.

Za objekt: gradnja štirih stanovanjskih objektov, ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin

Investitor : Tomažič Ivanka, Bartlova ulica 16 1275 Šmartno pri Litiji

Kraj / občina posega v prostor: Šmartno pri Litiji


Kat. Občina / parcelne številke: 1847-Šmartno – 546/1 in del 546/5

Ocenjena priključna moč: 4 x 14 kW (3x20 A).

Naročnik: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Direktor distribucijske enote Trbovlje:

Roman Ponebšek



Pripravil:  
Boris Čamer

V vednost:  
- Nadzorništvo Litija  
- Arhiv

