



Občina Šmartno pri Litiji

Številka: 032-6/2025-1

Datum: 27.10.2025

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJU

ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov podanih na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji ki je potekala dne, 10.09.2025

Petra Kovačič Pancar: Svetnica je podala pobudo za postavitve prometnega ogledala zaradi boljše preglednosti in sicer med hišama Sevno 8 in Sevno 9. Tam je namreč precej nepregleden ovinek, na katerem je že kar nekajkrat prišlo do tvegane situacije. Prav tako je bilo na omenjenem območju že nekaj prometnih nesreč.

Svetnica je pohvalila dogodek »Dan ZAščite in REševanja 2025 Šmartno pri Litiji«.

ODGOVOR: Opravili bomo pregled situacije na terenu in pridobili predloge za ureditev preglednosti. Predloge bo obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na svoji naslednji seji.

Odgovor pripravil Aleš Jurič.

Branko Šuštaršič: Svetnika zanima kdo je zadolžen oziroma kdo skrbi za podzemne hidrante na vodovodu Leskovica – Vrata. Ti podzemni hidranti so obdani z litoželeznimi jaški, ki niso ustrezno postavljeni na temelje, zaradi česar je marsikateri hidrant nagnjen. Te hidrante je potrebno najprej odkopati, da sploh lahko prideš do samega hidrantnega nastavka, da bi lahko hidrant postavil. Prostovoljno gasilsko društvo Javorje je te hidrante pregledalo. Nekaj so ji uredili, nekaj pa je takih, da jih je potrebno odkopati in jih primerno urediti. Tako kot je to sedaj ni dobro.

ODGOVOR: KSP Litija d.o.o. je upravljavec javnega vodovoda Leskovica – Vrata in je zadolženo med drugim tudi za vzdrževanje, preizkušanje in preglede hidrantov.

Za ustrezno delovanje hidrantov je potrebno redno vzdrževanje, prav tako je dobrodošlo sodelovanje z gasilci in uporabniki – prijava poškodb.

KSP Litija d.o.o. sodeluje s posameznimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, kateri letno pregledujejo hidrante na svojem območju delovanja in nam sporočajo pomanjkljivosti oz. okvare, katere potem odpravimo.

Prostovoljno gasilsko društvo Javorje prosimo, da nam posreduje podatke o pregledanih hidrantih na javnem vodovodu Leskovica-Vrata in njihovih morebitnih pomanjkljivostih, da jih čimprej odpravimo.

Pred pregledom hidrantov je potrebno, da pristojno prostovoljno gasilsko društvo sporoči upravljavcu vodovoda, kdaj namerava izvesti preglede hidrantov in pa tudi morebitne odvzeme vode iz vodovodnega sistema.

Uporabnik vodovodnega sistema Leskovica – Vrata nam je sporočil opaženje posedka varovalne kape podzemnega hidranta pri objektu Vrata 6 in smo jo v najkrajšem možnem času odpravili, dne 10.9.2025, prav tako smo zamenjali podzemni hidrant z nadzemnim hidrantom pri objektu Leskovica 3, dne 23.9.2025.

V občini Šmartno pri Litiji je v upravljanju KSP Litija d.o.o. nameščenih 279 hidrantov in po vodovodnih sistemih:

111 ŠMARTNO

16 RAČICA-VELIKA ŠTANGA

80 KOSTREVNICA

6 GRILOVEC

1 VINTARJEVEC-VAS

2 RAVNI OSREDEK



Občina Šmartno pri Litiji

23	LESKOVICA
	GRADIŠKE LAZE-SPODNJA
12	JABLANICA
27	PRIMSKOVO
1	ZAGRIČ
279	SKUPAJ

Da se pregleda vse hidrante v občini Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP Litija, bi predlagal da začnemo z naslednjim tednom.

Pri pregledu bi izvedli (vizualni pregled, preizkušanje tlaka-meritev statičnega tlaka, ispiranje hidranta, preverjanje tesnenja-puščanja, pregled pokrovov-jaškov, zasunov, varovalnih kap in lokacije, in nazadnje fotografiranje hidranta in vnos v evidenco pregleda).

Prosim javi kontakte kdo se bo udeležil pregleda (predstavnik občine in predstavnik posameznega gasilskega društva). Preglede bi izvajali v dopoldanskem času med tednom (ponedeljek-petek).

Odgovor pripravili na JP KSP Litija d.o.o..