



Številka: 35014-8/2025 - 12

Datum: 30. 6. 2025

Zadeva: **Mnenje s področja upravljanja z vodami o ustreznosti okoljskega poročila k petim spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji**

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, je preko pooblaščenca Urbi d.o.o., oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, z vlogo številka 25-071-2208, datum 12. 5. 2025, pozvala naslovni organ, da poda mnenje s področja upravljanja z vodami o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje z vidika naše pristojnosti, glede petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju 5SD OPN Šmartno pri Litiji).

Direkcija Republike Slovenije za vode izdaja na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21, 117/21, 78/22, 91/22, 25/23, 127/23 in 19/24), 42. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 - ZOPVOOV) in 6. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05 in 44/22 - ZVO-2), naslednje mnenje:

Okoljsko poročilo za pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji **je z vidika vplivov na vode ustrezno.**

Pregledano je bilo gradivo, ki je bilo naslovnemu organu posredovano po elektronski pošti (preko wetransfer) dne 13. 5. 2025, dopolnjeno gradivo skladno s pozivi DRSV dne 20. 6. 2025 in dopolnjeno gradivo z dne 23. 6. 2025. Vsebuje naslednje:

- Prilogo 1 Odloka o petih (5) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, posredovano po elektronski pošti dne 23. 6. 2025.
- Grafični del: Izvedbeni del prostorskega načrta, namensko rabo prostora eup\_nrp\_pos5\_tp v .shp datoteki, posredovano po elektronski pošti dne 12. 5. 2025.
- Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana OPN na varovana območja, številka projekta 362/20, september 2023, dopolnitev maj 2025, junij 2025, izdelovalec IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska 72, 1230 Domžale (v nadaljevanju OP), dopolnjeno in posredovano po elektronski pošti dne 23. 6. 2025.

- Odločbo o uporabi servisnega objekta v kamnolomu Kmetov Pruh, številka 361-2/2010-8, datum 9. 2. 2011, posredovano po elektronski pošti dne 23. 6. 2025.

S strani naslovnega organa je bilo pregledano dopolnjeno "Okoljsko poročilo za pete (5) spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (SDOPN5)", številka projekta 362/20, september 2023, dopolnitev maj 2025, junij 2025, izdelovalec IPSUM, okoljske investicije, d.o.o., Ljubljanska 72, 1230 Domžale, za plan petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji in ugotovljeno, da vsebinsko povzema Splošne smernice s področja upravljanja z vodami.

Dopolnjen osnutek 5SD OPN Občine Šmartno pri Litiji na delih posega na območje, ogroženo zaradi poplav. Posega tudi na erozijsko ogrožena območja, kjer veljajo zahtevni zaščitni ukrepi in na plazljivo ogrožena območja, kjer velja majhna verjetnost pojavljanja plazov. Prav tako posega na vodna zemljišča tekočih celinskih voda. Ne posega na vodovarstvena območja.

Vse navedeno je v dopolnjenem okoljskem poročilu ugotovljeno in obdelano oziroma vrednoteno, podani so tudi ukrepi in pogoji za poseganje na navedena ogrožena območja. Okoljsko poročilo se v okviru okoljskega cilja opredeljuje glede stanja podzemnih in površinskih voda, varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami in opredeli glede poplavne in erozijske nevarnosti. Podani so tudi nekateri omilitveni ukrepi.

Za predmetni plan je bila izdelana "Analiza poplavnosti za območje kamnoloma Kmetov pruh v dolini Cerovškega potoka", izdelovalec Biro Kepa s.p., številka načrta 203-EL/24, datum junij 2024, dopolnitev marec 2025, iz katere izhaja, da je širitev kamnoloma možna, saj ga poplave celinskih voda ne ogrožajo, kar je bilo potrjeno tudi s strani recenzijskega pregleda.

V Okoljskem poročilu se je podalo omilitvene ukrepe za izvajanje dejavnosti na območju kamnoloma Kmetov Pruh v EUP LB-102. Dopolnjeno je bilo tudi s podatkom glede odvodnjavanja sanitarne odpadne vode iz servisnega objekta na obstoječem platoju. Kanalizacija je vodotesna in ločena na strešne meteorne vode, meteorne vode s parkirišč ter komunalne vode. Odpadne komunalne vode so speljane v nepretočno greznico, ki se ciklično prazni s strani javnega komunalnega podjetja. Voda iz talnih sifonov je speljana v kanalizacijo odpadnih komunalnih vod preko PVC montažnega lovilca olj, ki ga ciklično prazni in čisti pooblaščen organizacija. Padavinska voda se bo očistila v ustrezno dimenzioniranih usedalnikih pred izpustom v površinski vodotok.

Za zmanjšanje vpliva minerskih del se uporablja razstrelivo brez toksičnih ostankov, pakirano v trdni embalaži, ki se ob pravilnem rokovanju ne more strgati zunaj vrtine ali v vrtini. V primeru nesreč ali nepredvidljivih dogodkov kot so požari, razlitje nevarnih snovi, se izdelava navodila za ukrepanje, da se zmanjša morebiten vpliv na kakovost podzemne vode. V kamnolomu morajo biti vedno na razpolago zaščitna folija, lovilna korita in ustrezna adsorpcijska sredstva zadostnih količin za nevtralizacijo celotne količine onesnaževala, za preprečitev morebitnega onesnaženja tal. Morebitno onesnaženje v primeru nesreč je treba nemudoma omejiti, onesnažen material odstraniti s tal, zemljino odkopati in odstraniti ter shraniti v za to namenjene nepropustne zabojnike. Onesnaženo zemljino je treba predati pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

Zaradi varstva podzemnih vod se izvaja več ukrepov, med drugim tudi v zvezi z varstvom pred požarom, kjer se ukrepe opredelijo v požarnem redu. Z namenom preprečitve neposrednega in hitrega pronicanja odpadne požarne vode v tla se gašenje z vodo izven utrjenega platoja ne izvaja. Zagotovi se, da se odpadna požarna voda zajame in ne izteka nenadzorovano v tla in podtalje.

V Prilogi 1 5SD OPN Šmartno pri Litiji so pod podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji povzeti omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila. Pod poglavjem VII. Rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom so podani tudi ukrepi za zmanjšanje vpliva v primeru požara, preprečevanja erozij, zmanjšanju vpliva na odtočne razmere širšega območja in postopki v primeru morebitnega onesnaženja.

Glede na navedeno ugotavljamo, da je Okoljsko poročilo za pete spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji **z vidika vpliva na vode ustrezno**. Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s področja upravljanja z vodami bo naslovni organ podal na podlagi vloge za predmetni plan.

Pripravila:

Tadeja Štivan, univ.dipl.inž.arh.  
podsekretar

Rok Velišček, univ.dipl.inž.v.k.i.  
p.p. direktor Urada za mnenja, soglasja in vodne pravice

Vročiti po elektronski pošti:

- Občina Šmartno pri Litiji; info@smartno-litija.si
- URBI d.o.o.; katarinad@urbi.si
- SO srednje Save; gp.drsv-lj@gov.si
- Spis, tu